



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4314DM0085

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	ENERGY VALVES S.r.l. Via per Olgiate Molgora, 26, I-23883 Beverate di Brivio (LC)
Vertreiber <i>distributor</i>	ENERGY VALVES S.r.l. Via per Olgiate Molgora, 26, I-23883 Beverate di Brivio (LC)
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Absperrarmatur > PN 16 (4314)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kugelhahn in Durchgangsform
Modell <i>model</i>	Floating ball valve
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 20120217 vom 17.02.2021 (TTR) Kontrollprüfung Labor: 1116658-002 vom 14.05.2025 (TTR)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 14141 (01.08.2013)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	17.02.2031 / 26-0068-GNV

70028-04-A-DE

07.07.2026 Sf A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

A. W. T.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvlgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Floating ball valve	Nenndruckstufe: PN 50/ANSI 300 Nennweite: DN 15 Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C	
Floating ball valve	Nenndruckstufe: PN 50/ANSI 300 Nennweite: DN 100 Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
DG-5112CQ0189	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	N8000 - "FKM 80" BLACK/N8000 - "FKM 80" BLACK	MCM S.p.A.

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlussart: beiderseitig Flansche

DVGW
CERT



DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NG-4314DM0085

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	ENERGY VALVES S.r.l. Via per Olgiate Molgora, 26, I-23883 Beverate di Brivio (LC)
Distributor <i>Vertreiber</i>	ENERGY VALVES S.r.l. Via per Olgiate Molgora, 26, I-23883 Beverate di Brivio (LC)
Product Category <i>Produktart</i>	Gas fittings: Shut-off valve for gas transmission >PN 16 (4314)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	straight pattern ball valve
Model <i>Modell</i>	Floating ball valve
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Type testing: 20120217 from 17.02.2021 (TTR) Laboratory control test: 1116658-002 from 14.05.2025 (TTR)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 14141 (01.08.2013)



Date of Expiry / File No. 17.02.2031 / 26-0068-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

70028-04-A-DE

07.07.2026 Sf A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

1. 20.7.21



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvlgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
Floating ball valve	Nominal pressure rating: PN 50/ANSI 300 Nominal diameter: DN 15 Ambient temperature range: -20...+60 °C	
Floating ball valve	Nominal pressure rating: PN 50/ANSI 300 Nominal diameter: DN 100 Ambient temperature range: -20...+60 °C	

certified Components***zertifizierte Bauteile / Werkstoffe***

Registr. No. <i>Registrier-Nr.</i>	Component <i>Bauteil (Produktart)</i>	Model/Type <i>Modell/Typ</i>	Manufacturer <i>Hersteller</i>
DG-5112CQ0189	Elastomer material for seals in gas appliances	N8000 - "FKM 80" BLACK/N8000 - "FKM 80" BLACK	MCM S.p.A.

Hints of Utilization / Remarks***Verwendungshinweise / Bemerkungen***

connection: on both sides flange

The logo consists of a stylized flame or leaf-like symbol above the text "DVGW" in a large, bold, sans-serif font. Below "DVGW" is a horizontal line, and underneath that is the word "CERT" in a similar bold, sans-serif font.